



INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy

01-330 Warszawa, ul. Mory 8
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl
www.ien.com.pl
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013

tel. 22 3451-200
fax 22 836 63 63
Regon: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963



LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWczyCH


93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1

ZAŚWIADCZENIE ED/980/21

Dane kontaktowe	MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT, Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica	
Urządzenie / Identyfikator modelu	Kocioł grzewczy / MPM DS WOOD 34 kW	
Paliwo	Drewno opałowe	
Sposób podawania paliwa	Załadunek ręczny	
Metoda badań	PN-EN 303-5:2012	
Sprawozdanie z badań / Umowa	115/21-LG z dnia 08.10.2021 r. / CUE/067/20 z dnia 10.08.2020 r.	
Wyniki badań	Znamionowa moc cieplna*	Minimalna moc cieplna
CO (0 °C, 1013 mbar, O ₂ = 10%)	544 mg/m ³	-
NO _x (0 °C, 1013 mbar, O ₂ = 10%)	118 mg/m ³	-
OGC (0 °C, 1013 mbar, O ₂ = 10%)	28 mg/m ³	-
Pył (0 °C, 1013 mbar, O ₂ = 10%)	10 mg/m ³	-

*Kocioł przystosowany wyłącznie do pracy z mocą nominalną i zasobnikiem ciepła.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe		Wymaganie
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej η_n	80,3 %	-
Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej η_p	-	-
Wytwarzane ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P_n	34,0 kW	-
Wytwarzane ciepło użytkowe przy minimalnej mocy cieplnej P_p	-	-
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń		
CO (0 °C, 1013 mbar, O ₂ = 10%)	544 mg/m ³	≤ 700
NO _x (0 °C, 1013 mbar, O ₂ = 10%)	118 mg/m ³	≤ 200
OGC (0 °C, 1013 mbar, O ₂ = 10%)	28 mg/m ³	≤ 30
Pył (0 °C, 1013 mbar, O ₂ = 10%)	10 mg/m ³	≤ 60
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s	77 %	≥ 77
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym η_{son}	80 %	-
$e_{lmax} / e_{lmin} / P_{SB}$	- / - / - kW	-
Współczynnik Efektywności Energetycznej EEI	114	-
Klasa Efektywności Energetycznej	A+	-

Wz 
Kierownik Laboratorium
mgr inż. Marek Niedziałowski

INSTYTUT ENERGETYKI
Instytut Badawczy
Zakład Badań
Urządzeń Energetycznych CUE
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21


p.o. Kierownik Zakładu
mgr Paweł Mrugała

Łódź, dnia 08.10.2021 r.