

2.2 Karta deklaracji Producenta ogrzewacza pomieszczeń z płaszczem wodnym na paliwo stałe model DOROTA

KARTA DEKLARACJI PRODUCENTA
Ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe

Zleceniodawca	DWOREK BIS F.P.U.H Paweł Szymborski 32-300 Olkusz ul. Wspólna 6		
Producent	DWOREK BIS F.P.U.H Paweł Szymborski 32-300 Olkusz ul. Wspólna 6		
Nazwa urządzenia	DOROTA		
Masa urządzenia	kg		
Średnica podłączenia do komina	160 mm		
Deklarowana minimalna odległość od materiałów palnych	1500 mm		
Deklarowana minimalna odległość od materiałów palnych przy zabudowie (w przypadku wkładów kominkowych)	m		
Zalecane paliwo	Drewno liściaste		
Informacje o przyłączeniu paleniska do komina	Każde palenisko powinno posiadać osobny komin		
Wysokość urządzenia	895 mm	Głębokość	855 mm Szerokość 465 mm
Deklarowana moc cieplna	17,5 kW	Deklarowana sprawność	min 75 %
Min. deklarowana stałopalność	0,75 h		
Urządzenie jest stałopalny	NIE		
Deklarowana emisja przy przeliczeniu na 13 %O ₂	CO	mg/m ³	≤ 2000
	NOx	mg/m ³	≤ 200
	OGC	mgC/m ³	≤ 120
	Pył	mg/m ³	≤ 50
Deklarowana moc cieplna obiegu wodnego	12,0 kW	Maks. ciśnienie robocze wody	3 bar

Dokumenty dostarczone do laboratorium

- Zlecenie na badania tak, nie
- Dokumentacja techniczna, karty katalogowe itp. .. tak, nie
- Instrukcja obsługi i instalowania urządzenia tak, nie
- Atesty materiałowe z których wykonano urządzenie tak, nie
- np. żeliwo, szyba, klej, sznur uszczelniający tak, nie

Wybór urządzenia grzewczego do badań został dokonany przez producenta na podstawie PN-EN 13240:2008

Data, nazwisko i imię oraz podpis Producenta lub jego Przedstawiciela

25.07.2022 